

**Zamawiający:**

Gmina Tczów  
Tczów 124, 26-706 Tczów  
NIP: 8111714505, REGON: 670224031  
Tel. /48/676 80 23

Tczów, dnia 25 stycznia 2022 r.

GPR.271.2.2022.KR

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek Gmina Tczów oraz dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tczów**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr **2022/BZP 00012999/01** w dniu 2022-10-11.

W związku z zadanymi pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:**

W dokumentacji technicznej przewidziano montaż 6 kolumn napowietrzająco - odpowietrzających z funkcją płuczaco spustową natomiast w przedmiarze robót nie wykazano takiej pozycji. Czy Zamawiający zrezygnował z montażu tej armatury, czy sprostuje pozycję kosztorysową?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie zrezygnował z montażu ww. armatury. W przedmiarze robót w pozycja nr 1.5.9 ujęto kolumny odpowietrzająco - napowietrzające

**Pytanie nr 2:**

Czy ze względu na charakter sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej nie powinny być zastosowane zasuwki nożowe ERU do ziemi specjalnie obudowane, czy przyjąć do wyceny zasuwki żeliwne kołnierzowe tak jak jest to w dokumentacji technicznej?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie zmienia zapisów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o właściwościach równoważnych lub lepszych od zaprojektowanych.

Wytyczne materiałowe opisano w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

**Pytanie nr 3:**

W przedmiarze brak jest pozycji pompowania wody gruntowej. Czy powyższe ująć w cenie montażu igłofiltrów?

**Odpowiedź nr 3:**

W przedmiarze robót pozycja nr 1.3.10 uwzględniono montaż igłofiltrów w celu miejscowego obniżenia poziomu wód gruntowych co wiąże się z pompowaniem wody.

**Pytanie nr 4:**

W związku z zamiarem przystąpienia do przedmiotowego postępowania przetargowego, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Zamówienia zostało podzielone na dwie części:

Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek w Gminie Tczów.

Część 2: Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tczów.

Na Platformie ZETO PZP, za pośrednictwem której składamy oferty zamieszczone są dwa powiązane postępowania, zawierające te same dokumenty: <https://przetargi.tczow.pl/#/offer/421869dd-9ff3-4967-933f-dd7d711c2f4a> oraz <https://przetargi.tczow.pl/#/offer/bcf4e7ad-4f9c-407b-8985-ea7acbb8fce9> Proszę o wskazanie, w którym miejscu należy złożyć ofertę, składając ofertę na dwie części postępowania mając na uwadze, iż załączone formularze dotyczą jednocześnie dwóch części zamówienia

**Odpowiedź nr 4:**

Platforma nie posiada funkcjonalności złożenia jednej oferty na obie części. Należy złożyć ofertę dla każdej części odrębnie. W formularzu ofertowym należy wykreślić część, której dokument nie dotyczy, natomiast w składanych oświadczeniach dopisać w widoczny sposób, której części dotyczy dany dokument.

Na oryginale podpisać  
Wójt Gminy Tczów  
Arkadiusz Baran